

PRZEKROJ A-A, 1:50

Proj. zbiornik retencyjny ścieków OB.2.1

Proj. zagęszczacz osadu OB.2.2

Istn. balustrada stalowa

Projektowane przykrycie zagęszczacza laminatem poliestrowo-szkłane

Układ napędowy dla mieszacza grzałowego w obudowie 0,8 x 0,4 m

Istn. pomost stalowy do odnowienia z nowoprojektowanymi elementami poszerzenia

Projektowane przykrycie zagęszczacza laminatem poliestrowo-szkłane

Układ napędowy dla mieszacza grzałowego w obudowie 0,8 x 0,4 m

Istn. balustrada stalowa

±0,00 = 193,13

-0,52 = 192,61

401

S-1

225

225

-4,20 = 188,93

Istn. konstrukcja pomostu C140x80

Proj. zagęszczacz osadu OB.3.2

401

S-1

270


270

-4,20 = 188,93


Istn. konstrukcja pomostu C140x80

Proj. zbiornik retencyjny ścieków OB.2.1

**ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW OB.2.1
ZAGĘSZCZACZ OSADU OB.2.2**



ZBIORNIK RETENCYJNY Ścieków OB.3.1
ZAGĘSZCZACZ OSADU OB.3.2



-  - ściany istniejące
-  - istn. pomosty
(krata pomostowa)
-  - proj. poszerzenia pomostów
(krata pomostowa) + konstr.
C 140x60

- *wyburzenia i rozbiórki*
- *projektowane balustrady*
- *projektowane "dodatkowe" słupy stalowe*
podpierające konstrukcję pomostu $R_k \square 80 \times 80 \times 4$

1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej
2. Rysy wykonać z rozpatrywaniem z rysunkiem branży technologicznej
3. Ustytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu
4. Rzędne w m, wymiary w cm
5. Wszelkie rozbieżności na układzie podparc i stanie technicznym pomostów technologicznych zweryfikować po opróżnieniu zbiorników
6. Projektowane przyrządy zagęszczacza laminatem wg. wytycznych montażowych producenta
8. Wszelkie rozbieżności

AA			
Rezerwa nr	Data	Wykonał	Przedmiot umowy
INWESTOR:		GMINA RADYMNO ul. Lwowska 38 37-550 Radymno tel./fax: (0 16) 626 11 38 / (0 16) 626 24 19 email: ugradymno@pro.onet.pl	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :		BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o. ul. Podkaparką 59 A, 35-056 Rzeszów tel. 17/861 50 80	
NAZWA INWESTYCJI:			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE gmn. RADYMNO			
ADRES INWESTYCJI:		Jednostka ewidencyjna : 190408.2. Radymno obręb: 0013 Sośnica, dz.nr ewid. 434, 435/1, 436/1, 440, 454/1, 457, 458; 459, 460/1; 724; obręb: 0015 Świątę dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1	
PRZEDMIOT RYSUNKU:			
OB.2.1, OB.3.1 ZBIORNIKI RETENCYJNY ŚCIEKÓW OB.2.2, 3.2 ZAGĘSZCZACZE OSADU; RZUT POZIOMY,PRZEKRÓJ A-A			
STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU:	FORMAT:
PB	1:50	K.17	A1
			10.2016 r
			-
BRANŻA: KONSTRUKCJA			
FUNKCJA :	TYTUL, IMIĘ I NAZWISKO :		NR UPRAWNIENIEN :
PROJEKTANT:	inż. Alicja Micuła		B -208/88
SPRAWDZIŁ:	inż. Teresa Wielgosz		B -127/88
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Mazurek		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Witold Hajduk		
PODPIS :			