

SPECYFIKACJA ZAKUPU I DOSTAWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

INWESTOR

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o.
Skołoszów, ul. Dworska 67
37-550 Radymno

SPECYFIKACJA ZAKUPU I DOSTAWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
INWESTYCJA: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michałówka, Grabowiec, Nienowice”

Agregat prądotwórczy 30 kW przewoźny na własnym podwoziu – ilość: 1 szt.

- Częstotliwość 50 Hz
- Napięcie 400 V
- Trzy fazy
- Minimalny stopień ochrony: IP44
- Moc ciągła nie mniejsza niż 30 kW
- Minimalny czas pracy: 12 godzin
- 4-suwowy silnik diesla
- Rozruch elektryczny
- Agregat z elektroniczną stabilizacją napięcia wyjściowego
- Gniazda wyjściowe: minimum 1 x 230 V, 1 x 400 V
- Wyciszenie: 65 dB +/- 10% z odl. 7 m
- Pojemność zbiornika od 80 do 120 dm³
- Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normie Stage IIIA
- Płyny eksploatacyjne: olej silnikowy, ciecz chłodząca oraz paliwo (w ilości niezbędnej do startu)
- Trzy przedłużacze siłowe bębnowe o długości 30 m z gniazdami: 63A/400V+32A/400V +16A/230V
- Podwozie jezdne dwuosiowe, zabezpieczone antykorozyjnie z mechanizmem umożliwiającym stabilizację w czasie pracy agregatu po odłączeniu od pojazdu ciągnącego
- Homologacja na całość (agregat z przyczepą) jako pojazd specjalny
- Deklaracja zgodności agregatu, instrukcja obsługi (wszystko w języku polskim)
- Gwarancja min. 24 m.